




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
GMINA MIEJSKA DYNÓW**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu

Nr sprawy: RRG.271.22.2016

Dynów, 2017.01.20

Dotyczy zamówienia publicznego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIA NA ZADANE PYTANIA

Gmina Miejska w Dynowie informuje, iż w dniu 20 stycznia 2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi bez ujawniania źródła.

Pytanie 1:

Zagadnienie: OSP ul. Szkolna w Dynowie Modernizacja oświetlenia

Proszę o szczegółowe opisanie oprav oświetleniowych

- a) podwójnych 2x36
- b) oprav led 35W
- c) oprav led 29W

Odpowiedź:

Budynek OSP przy ul. Szkolna

Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Moc [W]	Ilość [szt.]	opis
1.	Pomieszczenia biurowe	58	4	Oprawa natynkowa LED rastrowa IP 20 kwadratowa lub prostokątna
		35	7	Oprawa natynkowa LED plafonier IP 20 okrągła (3,0 szt.) oraz rastrowa IP 20 kwadratowa lub prostokątna (4 szt.)
2.	Korytarze, holle	58	2	Oprawa natynkowa LED rastrowa IP 20 kwadratowa lub prostokątna
		29	3	Oprawa natynkowa LED plafonier IP 20 okrągła
		35	9	
3.	Pozostałe, WC, magazyny	35	14	Oprawa natynkowa LED plafonier okrągła (IP 44 - 5 szt., IP 65 – 2 szt., Oprawa natynkowa LED rastrowa (IP 44 – 3 szt., IP 20 – 4 szt.) kwadratowa lub prostokątna

		29	1	Oprawa natynkowa LED rastrowa IP 44 kwadratowa lub prostokątna
		35	45	Oprawa natynkowa LED plafonier IP 20 okrągła
4.	kuchnia	58	5	Oprawa natynkowa LED rastrowa IP 44 kwadratowa lub prostokątna

Pytanie 2:

Proszę o szczegółową specyfikację rodzaju żaluzji, jakie mają być zamontowane na wieży.

Odpowiedź:

OSP przy ul. Szkolnej : Żaluzje ruchome sterowane mechanicznie (zamykanie i otwieranie ręczne), pióra wykonane z aluminium (tzw. łamacze światła), szerokości piór około 400 mm, uchwyty montowane bezpośrednio do podłoża lub za pomocą systemowego stelaża, uchwyty z możliwością regulacji kąta nachylenia piór. Kolor żaluzji – dąb.

OSP przy ul. Bartkówka : Żaluzje w postaci nieruchomych piór wykonanych z aluminium (tzw. łamacze światła), szerokości piór ok. 400 mm, uchwyty montowane bezpośrednio do podłoża lub za pomocą systemowego stelaża, uchwyty z możliwością regulacji kąta nachylenia piór. W otworach okiennych nie ma okien. Kolor brązowy.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień w treści składanych ofert.

Podstawa prawna art. 12 a ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 205 r. poz. 21 64 oraz z 2016 r, poz. 831).

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA

Zygmunt Frańczak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)